



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 49-56-27, Факс: 49-56-17 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району
Саратовской области**

ул. Гагарина, 114 г. Балашов Саратовская область 412309 тел/факс. 8(84545)4-59-57 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

Предписание N 24/1/24

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 11 г. Балашова» в лице директора Кейб Екатерины Георгиевны.

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Балашовского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Зубкова Игоря Вячеславовича № 24 от «28» февраля 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «13» марта 2017 г. по «27» марта 2017 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Балашовского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Алферьевым Алексеем Анатольевичем Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 11 г. Балашова», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, 2.

Проверка проводилась совместно с директором Кейб Е.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований по- жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нару- шения	Содержание пункта (абзац пункта) и на- именование норматив- ного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бований по- жарной безо- пасности	Отмет- ка (под- пись) о вы- полне- нии (ука- зывается только выпол- нение)
----------------------------	--	--	---	---

1.	Специализированная школа (для детей с нарушением физического и умственного развития) расположена в четырехэтажном здании высотой 13,8 метров.	(п. 1.25 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п. 6.81 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*), п. 6.7.16 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	01.08.2017 г.	
----	---	--	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Балашовского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Алферьев А.А.
«27» марта 2017 года

М.Л.П.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 11 г. Балашова» Кейб Е.Г.
«27» марта 2017 года

(подпись)